



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-7705CQ0300

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH Sophienstrasse 52-54, D-35576 Wetzlar
Distributor <i>Vertreiber</i>	Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH Sophienstrasse 52-54, D-35576 Wetzlar
Product Category <i>Produktart</i>	ductile iron pipe fittings: Ductile iron fittings (7705)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	ductile iron fittings for water supply
Model <i>Modell</i>	Gusseisenformstücke Duktus
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: VFA 2015-0218.01 from 23.04.2015 (MAG) type testing: VFA 2015-0530.01 from 19.06.2015 (MAG) KTW testing: KA 241/11 from 10.06.2011 (TZW) hygienic testing: W-211795-11-SI from 22.12.2011 (WHY)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 337-P (01.09.2010) DVGW GW 337-Bbl./1 (01.08.2012) DIN EN 545 (01.09.2011) UBA BESCH-LL (30.11.2010) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	19.06.2020 / 15-0423-WNE

70028-04-A4DE

10.09.2015 G/A-1/2

Date, Issued by: Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Gusseisenformstücke Duktus	nominal diameter: DN 700	
Gusseisenformstücke Duktus	nominal diameter: DN 800	
Gusseisenformstücke Duktus	nominal diameter: DN 900	
Gusseisenformstücke Duktus	nominal diameter: DN 1000	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
Flansch	flange connection
BLS	push-in joints

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-5114BQ0382	Seals for socketjoints in ductile iron pipes	Tyton/Tyton	WOCO IPS GmbH

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

lining (inside) and coating (outside): epoxy resin coating according to DIN EN 14901